



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00252/24

Серия **RU** № **0542433**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения (адрес юридического лица) 141073 РОССИЯ, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, город Москва, улица 2-я Институтская, дом 6, строение 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон +7(495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Дмитров-Кабель".

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Внуковская, дом 40.

Адрес места осуществления деятельности: 141800, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Внуковская, дом 40.

Основной государственный регистрационный номер: 1035001616198. Телефон: +74959939565. Адрес электронной почты: info@dmitrovkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Дмитров-Кабель".

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Внуковская, дом 40.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141800, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Внуковская, дом 40.

ПРОДУКЦИЯ

Провода с одной, двумя или тремя медными жилами номинального сечения от 0,5 мм² до 35 мм² включительно, с изоляцией или с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе повышенной гибкости, на номинальное переменное напряжение 450/750 В, марок: ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 16-705.502-2011 "Провода и кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно" (с изменениями 1-3). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 37277ИЛНВО от 26.12.2024, № 37278ИЛНВО от 26.12.2024, ИЦ ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BC05; протоколов испытаний № 29 стс/к-2024 от 18.12.2024, № 30 стс/к-2024 от 18.12.2024, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акт о результатах анализа состояния производства № 107 стс/э/ап от 13.11.2024, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Эксперт (эксперт-аудитор), подписавший акт анализа состояния производства: Смирнова Дарья Александровна. Руководство по эксплуатации «Провода пониженной пожарной опасности с изоляцией из пвх пластика для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно ГОСТ 31947-2012; ТУ 16-705.502-2011» Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), включенного в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, указаны в приложении - бланк №1044458. Срок и условия хранения проводов в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Условия хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды в соответствии с группой ЖЗ по ГОСТ 15150-89. Срок службы проводов не менее 20 лет при соблюдении потребителем (заказчиком) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследование (испытания) и измерения (даты изготовления образцов 29.10.2024, 16.10.2024 в соответствии с актами отбора образцов № 107-1 стс/э/ап от 13.11.2024 и № 107-2 стс/э/ап от 13.11.2024).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2024 ПО 26.12.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Смирнова Дарья Александровна
(подпись)

Астахов Юрий Павлович
(подпись)



Плестун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)

Астахов Юрий Павлович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00252/24

Серия **RU** № **1044458**

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), включенного в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ 31947-2012	"Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия"	разделы 4 – 6 и 9 – 11
ГОСТ 31565-2012	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	п.5.3 - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 п.5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 п. 5.6 - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) – 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Пластун Кристина Павловна (Ф.И.О.)

Астахов Юрий Павлович (Ф.И.О.)